说明：

1.提供的环境监测报告，应证明生产车间、微生物实验室符合《化妆品生产质量管理规范》附录要求；

2.提供的生产用水检测报告或情况说明，应证明生产用水符合《化妆品生产质量管理规范检查要点（实际生产版）》第三十三条第一款的要求。

检测报告

样品名称：自来水

规格型号：/

委托单位：

检验类型：委托检验

辽 司

Centre Testing ing) Co., Ltd

验证码：PSZC

检 测 报 告

报告编号：A2240652866101002C　　第 1 页 共 6 页

样品信息	样品名称	自来水		
	商标	/	型号/规格	/
	生产日期/批号	/	样品等级	/
	委托单位			
	委托单位地址			
	标称生产厂家	/		
	生产厂家地址	/		
	样品数量	5.5L	样品状态	液态
检测信息	样品接收日期	2024 年 10 月 23 日	样品编号	EQ08939002
	样品检测日期	2024 年 10 月 23 日～2024 年 11 月 07 日		
	检测项目	砷,镉,铬(六价),铅,汞等 37 项		
	判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	本报告只提供单项检测结论，详见检测报告附页。 （检验检测专用章） 批准日期：2024 年 11 月 07 日			
备注	------			

编 制 人：　　审 核 人：

批 准 人：　　日　　期：2024 年 11 月 07 日

于姣 授权签字人

地址：沈阳市铁西区北一西路 52 号甲 27 号、28 号　　电话：024-81981970-8019

检 测 报 告

检验检测结果:

序号	项目名称	单位	检测结果	检出限	技术要求	单项结论	检测方法
1	砷*1	mg/L	0.00097	最低检测质量浓度：0.00009	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
2	镉*1	mg/L	< 0.00006	最低检测质量浓度：0.00006	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
3	铬(六价)	mg/L	< 0.004	0.004	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2023 13.1
4	铅*1	mg/L	< 0.00007	最低检测质量浓度：0.00007	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2023 4.5
5	汞	mg/L	< 0.0001	最低检测质量浓度：0.0001	≤0.001	符合	GB/T 5750.6-2023 11.1
6	氰化物	mg/L	< 0.002	最低检测质量浓度 0.002	≤0.05	符合	GB/T 5750.5-2023 7.1
7	氟化物	mg/L	< 0.2	最低检测质量浓度 0.2	≤1.0	符合	GB/T 5750.5-2023 6.1
8	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	2.3	最低检测质量浓度 0.5	≤10	符合	GB/T 5750.5-2023 8.1
9	三氯甲烷*2#1	mg/L	0.0231	最低检测质量浓度：0.000120	≤0.06	符合	GB/T 5750.8-2023 4.2
10	一氯二溴甲烷*2#1	mg/L	0.000401	最低检测质量浓度：0.000251	≤0.1	符合	GB/T 5750.8-2023 4.2